

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
Оборудование систем вентиляции ПД1								
1	Вентилятор подпора	ВКП-1-050			шт.	1		
2	Комплект для монтажа вентилятора				шт.	1		
3	Воздуховод оцинкованный	800x400			м	9		
4	Отвод оцинкованный 90	400x800			шт.	1		
5	Клапан	Гермик 800x400			шт.	1		
6	Воздухораспределитель	Р 800x400			шт.	1		
7	Огнезадерживающая изоляция EI30				кв м	30		
Оборудование систем вентиляции ПД2								
1	Вентилятор подпора	ВКП-1-050			шт.	1		
2	Комплект для монтажа вентилятора				шт.	1		
3	Воздуховод оцинкованный	800x400			м	9		
4	Отвод оцинкованный 90	400x800			шт.	1		
5	Клапан	Гермик 800x400			шт.	1		
6	Воздухораспределитель	Р 800x400			шт.	1		
7	Огнезадерживающая изоляция EI30				кв м	30		
Оборудование систем вентиляции ПД3								
1	Вентилятор подпора	ВКП-1-050			шт.	1		
2	Комплект для монтажа вентилятора				шт.	1		
3	Воздуховод оцинкованный	800x400			м	8		
4	Отвод оцинкованный 90	400x800			шт.	1		
5	Клапан	Гермик 800x400			шт.	1		
6	Воздухораспределитель	800x400			шт.	1		
7	Огнезадерживающая изоляция EI30				кв м	30		

Име. № по	Подп. и дата	Взаим. инв							Реконструкция основного производственного корпуса завода ОАО "Северное Молоко", расположенного по адресу г. Грязовец, ул. Соколовская, 59			
			Изм.	Кол. у	Лист	№ док	Подпис	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
			Разраб.	Вершинина						Р	1	
			Пров.	Сорокин А.И					Спецификация систем вентиляции		ООО «КИП»	

Согласовано :

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
	Оборудование систем вентиляции ВД1							
1	Крышный вентилятор	КРОВ-091-ДУ-100			шт.	1		
2	Комплект для монтажа вентилятора				шт.	1		
3	Воздуховод из черной стали толщина 1,2мм	800x400			м	12		
4	Воздуховод из черной стали толщина 1,2мм	900x600			м	18		
5	Воздуховод из черной стали толщина 1,2мм	1000x600			м	18		
6	Воздуховод из черной стали толщина 1,2мм	1000x100			м	8		
7	Отвод из черной стали толщина 1,2мм 90	600x900			шт.	1		
8	Отвод из черной стали толщина 1,2мм 90	1000x1000			шт.	2		
9	Тройник из черной стали толщина 1,2мм	400x800/400x800/1000x800			шт.	1		
10	Тройник из черной стали толщина 1,2мм	600x1000/600x1000/800x400			шт.	2		
11	Тройник из черной стали толщина 1,2мм	1200x1200/1200x1200/600x1000			шт.	1		
12	Тройник из черной стали толщина 1,2мм	900x600/900x600/800x600			шт.	1		
13	Тройник из черной стали толщина 1,2мм	1000x600/1000x600/800x600			шт.	1		
14	Компенсаотор линейных расширений	СОМ056 КАНАЛ 80x40-С			шт.	1		
15	Компенсаотор линейных расширений	СОМ056 КАНАЛ 90x60-С			шт.	3		
16	Компенсаотор линейных расширений	СОМ056 КАНАЛ 100x60-С			шт.	4		
17	Заглушка из черной стали толщина 1,2мм	1000x1000			шт.	1		
18	Клапан	ГЕРМИК-ДУ-Д-600x1000-2*ф-МВ24-СН			шт.	1		
19	Клапан	ГЕРМИК-ДУ-Д-800x600-2*ф-МВ24-СН			шт.	1		
20	Клапан	ГЕРМИК-ДУ-Д-800x400-2*ф-МВ24-СН			шт.	1		
21	Воздухораспределитель	800x600			шт.	3		
22	Воздухораспределитель	1000x800			шт.	1		
23	Огнезадерживающая изоляция EI30				кв м	260		

Име. № по
Подп. и дата
Взаим. инв

Изм.	пол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист
2